

Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department

Закључак/Conclusion

Бр./№ 51020/4

Корисник:

„SINTERMETAL-EC“ d.o.o.

Client:

Beograd, Braće Jerković 72b

Произвођач:

„SINTERMETAL-EC“ d.o.o.

Manufacturer:

Beograd, Braće Jerković 72b

Испитани производ:

IZOLOVANE REDNE STEZALJKE

Testing product:

Tip: 1 x 35/6 x 16

Stezna sposobnost: 1 x (16-25-35)/6 x (4-6-10-16) mm²

Stezanje: Zavrtanj/Zavrtanj

Kodna oznaka: RS (RSB) 35/6 x 16

Zapaljivost: Samogasivo

Прописи:

EN 60947-7-1/2002

Requirements:

IEC 60947-7-1/2002

Узорковао:

Korisnik i ispitivač

Sampled by:

Резултати:

Ispitane izolovane stezaljke **ODGOVARAJU** propisima i nameni.

Testing result:

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 410068-L

Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report N°

Београд,
Belgrade,



10.03.2010.

Директор Центра
Department Manager

Срђан Милосављевић, дипл. инж.